

## Contrôle sanitaire des EAUX

Affaire suivie par:

AFFICHAGE OBLIGATOIRE EN MAIRIE (article D.1321-104 du code de la santé publique)

Anne-Claire ZABÉ

Tél: 02 38 77 34 58

### Destinataires

MONSIEUR - S.A.U.R. FRANCE  
MONSIEUR LE PRESIDENT - SMAEP TOURAINE DU SUD  
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE BOSSAY SUR CLAISE  
MONSIEUR LE DIRECTEUR - S.A.U.R. FRANCE

## SMAEP TOURAINE DU SUD

**Prélèvement** 00120945  
**Installation** UDI 000101 BOUSSAY  
**Point de surveillance** S 0000000129 C-P.F. BOSSAY SUR CLAISE  
**Localisation exacte** MAIRIE

**Commune** BOSSAY-SUR-CLAISE  
**Prélevé le** : mardi 25 octobre 2022 à 10h10  
**par** : LABORATOIRE INOVALYS TOURS  
**Type visite** : D1

### Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	17.5	°C				25.00
pH	7,5	unité pH			6,50	9,00
Conductivité à 20°C	506	uS/cm			180.00	1 000.00
Conductivité à 25°C	565	uS/cm			200.00	1 100.00
Chlore libre	0,55	mg(Cl <sub>2</sub> )/L				
Chlore total	0,59	mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

### Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703  
Type de l'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00121615

Référence laboratoire : E220924051-D100121615

### CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Coloration	<5	mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,3	NFU				2,00

### PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		

### PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,05	mg/L				0,10
Nitrates (en NO <sub>3</sub> )	0,31	mg/L		50,00		

### FER ET MANGANESE

Fer total	<1	µg/L				200,00
-----------	----	------	--	--	--	--------

### Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00120945)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé, Tours le 3 novembre 2022

Pour le directeur général  
L'Ingénieur d'études sanitaires

Jacques HERISSE

ARS Centre Val de Loire - Délégation Départementale d'Indre et Loire - 38 rue Edouard Vaillant 37042 TOURS Cedex - Tél : 02 38 77 34 33