

## Contrôle sanitaire des EAUX

Affaire suivie par:

AFFICHAGE OBLIGATOIRE EN MAIRIE (article D.1321-104 du code de la santé publique)

Anne-Claire ZABÉ

Tél: 02 38 77 34 58

### Destinataires

MONSIEUR - S.A.U.R. FRANCE  
MONSIEUR LE PRESIDENT - SMAEP TOURAINE DU SUD  
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE BOSSAY SUR CLAISE  
MONSIEUR LE DIRECTEUR - S.A.U.R. FRANCE

## SMAEP TOURAINE DU SUD

<b>Prélèvement</b>	<b>00122315</b>	<b>Commune BOSSAY-SUR-CLAISE</b>
<b>Installation</b>	UDI 000101 BOUSSAY	<b>Prélevé le :</b> lundi 13 mars 2023 à 11h42
<b>Point de surveillance</b>	S 000000129 C-P.F. BOSSAY SUR CLAISE	<b>par :</b> LABORATOIRE INOVALYS TOURS
<b>Localisation exacte</b>	MAIRIE	<b>Type visite :</b> D1

### Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	10.7	°C				
pH	7.7	unité pH			6.50	25.00
Conductivité à 20°C	478	uS/cm			180.00	1 000.00
Conductivité à 25°C	534	uS/cm			200.00	1 100.00
Chlore libre	0.49	mg(Cl <sub>2</sub> )/L				
Chlore total	0.54	mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

### Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703  
Type de l'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00122985

Référence laboratoire : E230224586-D100122985

### CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Coloration	<5	mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,3	NFU				2,00

### PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		

### PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,05	mg/L				0,10
Nitrates (en NO <sub>3</sub> )	0,15	mg/L		50,00		

### FER ET MANGANESE

Fer total	22	µg/L				200,00
-----------	----	------	--	--	--	--------

### Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00122315)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé, Tours le 20 mars 2023

Pour le directeur général  
L'Ingénieur d'études sanitaires

Jacques HERISSE

ARS Centre Val de Loire - Délégation Départementale d'Indre et Loire - 38 rue Edouard Vaillant 37042 TOURS Cedex - Tél : 02 38 77 34 33