RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire

Département Santé Environnementale et Déterminants de Santé

Unité eaux potables et de loisirs

PRÉFET D'INDRE-ET-LOIRE
Liberté
Égalité
Fraternité

Contrôle sanitaire des EAUX

Affaire suivie par:
service santé environnement
Tél: 02 38 77 34 44

AFFICHAGE OBLIGATOIRE EN MAIRIE (article D.1321-104 du code de la santé publique)

Destinataires

MONSIEUR - S.A.U.R. FRANCE
MONSIEUR LE PRESIDENT - SMAEP TOURAINE DU SUD
MADAME LE MAIRE - MAIRIE DE BOUSSAY

SMAEP TOURAINE DU SUD

Prélèvement **00130798**
Installation UDI 000101 BOUSSAY
Point de surveillance P 0000000128 C-P.F. BOUSSAY
Localisation exacte ROBINET SANITAIRE PUBLIC

Commune **BOUSSAY**
Prélevé le : vendredi 11 avril 2025 à 10h04
par : LABORATOIRE INOVALYS TOURS
Type visite : D1

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
Température de l'eau	14.5	°C				25.00
pH	7,6	unité pH			6,50	9,00
Conductivité à 20°C	484	uS/cm			180.00	1 000.00
Conductivité à 25°C	540	uS/cm			200.00	1 100.00
Chlore libre	0,31	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0.33	mg(Cl2)/L				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703
Type del'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00131469 Référence laboratoire : 2503065768-D100131469

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Coloration	<5	mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30	NFU				2,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	3	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	0,25	mg/L		50,00		
FER ET MANGANESE						
Fer total	<1	µg/L				200,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00130798)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé, Tours le 16 avril 2025

Pour la directrice générale
L' Ingénieur d'études sanitaires

Jacques HERISSE

ARS Centre Val de Loire - Délégation Départementale d'Indre et Loire - 38 rue Edouard Vaillant 37042 TOURS Cedex - Tél : 02 38 77 34 33